URZĄD GMINY RYBNO
ul. Długa 20, 96-514 Rybno
pow. sochaczewski, woj. mazowieckie
tel./fax (046) 861-14-38
NIP 837-12-38-295, RG 000544527

Rybno, dnia 08.09.2021 r.

Znak sprawy: RGK.271.7.2021

Ogłoszenie o zamówieniu: 2021/BZP 00167113/01

Gmina Rybno działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn. **„Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie"** w odpowiedzi na zapytania do SWZ oferentów wyjaśnia:

1. Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi będzie wymagał do zastosowania wykładziny sportowej, której wierzchnią warstwę stanowi wykładzina PCV o grubości min 7,5 mm która posiada wielowarstwową warstwę użytkową o grubości min 2 mm?
   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny sportowej z wierzchnią warstwą użytkową min. 2mm. Grubość całkowita wykładziny w przedziale jak wskazano w projekcie.

2. Dodatkowo czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina sportowa PCV na Sali gimnastycznej posiadała wymienione niżej certyfikaty federacji sportowych?
   a. Certyfikat FIBA
   b. Certyfikat IHF
   c. Certyfikat FIBA
   d. Certyfikat EHF

   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga wykonania podłogi sportowej zgodnej z normą PN EN 14 904. Wykonana podłoga powinna posiadać następujące certyfikaty:
   1) atest higieniczny - świadectwo informujące, iż wyrób (podłoga sportowa) podczas użytkowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko,
   2) certyfikat CE lub równoważny wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzający, że dostarczona nawierzchnia podłogi sportowej (wykładzina sportowa) odpowiada normie PN EN 14 904 lub specyfikacjom technicznym.

WÓJT
mgr Damian Jaworski