

1. Dwustopniowa praca S.U.W. (ze zbiornikiem retencyjnym)

   Otwarte: Z1, Z4, Z6, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z15, Z17, Z18
   Zamknięte: Z2, Z3, Z5, Z7, Z8, Z14, Z16

2. Płukanie filtrów

   Otwarte: Z2, Z5 pozostałe jak w punkcie 1
   Zamknięte: Z1, Z3, Z4

   Zasuwa Z9 służy do regulacji intensywności przepływu wody przy płukaniu filtrów.

3. Pierwszy filtrat (stabilizacja złoża)

   Otwarte: Z1, Z3 pozostałe jak w punkcie 1
   Zamknięte: Z2, Z4, Z5

4. Jednostopniowa praca S.U.W. (bez zbiornika retencyjnego)

   Otwarte: Z1, Z4, Z6, Z8, Z9, Z15, Z17, Z18
   Zamknięte: Z2, Z3, Z5, Z7, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z16

5. Dwustopniowa praca S.U.W. bez uzdatniania

   Otwarte: Z7, Z8, Z10, Z11, Z12, Z13, Z15, Z17, Z18
   Zamknięte: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z9, Z14, Z16

6. Jednostopniowa praca S.U.W. bez uzdatniania

   Otwarte: Z7, Z9, Z15, Z17, Z18
   Zamknięte: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z16

7. Praca bez sterylizatora UV

   Otwarte: Z14 pozostałe jak w punkcie 1
   Zamknięte: Z11, Z13

8. Wymiana wodomierza sieciowego W4

   Otwarte: Z16 pozostałe jak w punkcie 1
   Zamknięte: Z17, Z18

WYMIANA FILTRÓW CIŚNIENIOWYCH PIONOWYCH POSPIESZNYCH WRAZ Z ARMATURĄ I RUROCIĄGAMI TECHNOLOGICZNYMI W S.U.W. NOWA WIEŚ GM. RYBNO.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

DATA WYKONANIA: STYCZEŃ 2023 r

RYSUNEK NR 1